

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)  
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Нанайскому району  
УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

682350, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Карпенко, д. 16

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон доверия: (4212) 41-62-62, E-mail: ond-nanai@mail.ru

**Предписание № 19/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

*«Детский сад №4» с. Троицкое в лице Заведующей Сычевой С.А.*

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора отделения надзорной деятельности по  
(наименование органа ГПН)

Нанайскому району № 19 от «25» марта 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «11» апреля 2016 года по 14 часов 00 минут «29» апреля 2016 года проведена проверка государственным инспектором Нанайского района по пожарному надзору Конкиным Александром Викторовичем; главным государственным инспектором Нанайского района по пожарному надзору Примаком Максимом Игоревичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» с. Троицкое, юридический адрес: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Амурская, 4, адрес фактического осуществления деятельности: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Амурская, 4.

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 4» с. Троицкое С.А. Сычева

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении помещений складского назначения. (разработана общая инструкция).	В соответствии с п. 2 ППР, В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В 1 производственного и складского назначения.	02.06.2016 г.	

2.	На дверях здания складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	В соответствии с п. 20 ППР, руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.06.2016 г.
----	---	---	---------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Нанайского района по  
пожарному надзору Конкин А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)  
«29» апреля 2016 г.



Главный государственный инспектор  
Нанайского района по  
пожарному надзору Примак М.И.  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)  
«29» апреля 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ детский сад № 4 с

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«29» апреля 2016 г.